VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

OBO Bettermann Produktion
Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

und/oder - *and/or* oder/*or*

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604 Teil 2-1):2012-09; EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Aktenzeichen: 248000-5450-0021 / 335177
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40061647 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2026-02-12

T. Stenger

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 335177 / TL6 / HUE

Datum / *Date*
2026-02-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061647.

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Typ(en) / *Type(s)*

PYROLINE Rapid PLM (Serie/series)

Beschreibung *Description*	Elektroinstallationskanalsystem aus Stahl (verzinkt oder lackiert) mit Brandschutzgewebe *Cable trunking system made of steel (galvanised or varnished) with fire protection mesh*
Nenngröße *Nominal dimension*	40x40, 40x100, 80x100, 120x200
Zubehör *Accessories*	Außeneck Inneneck Flachwinkel T-Abzweig Endstück Vertikalbogen 45° steigend Vertikalbogen 45° fallend Reduzierstück Wandanschlusskragen Wandanschluss Eckmontage Stoßstellenverbinder Deckelunterstützung Stoßstellenabdeckung Stoßstellenverbinder-Set Kabelbügel Wandmontage Kabelbügel Deckenmontage Leitungshalter Rastklammer Auflager Trennsteg

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 335177 / TL6 / HUE

Datum / *Date*
2026-02-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061647.

Zubehör *Accessories*	*External corner* *Internal corner* *Flat angle* *T-branch* *End piece* *Bend 45° rising* *Bend 45° falling* *Reducing piece* *Wall connection collar* *Wall connection collar set* *Joint connector* *Lid support* *Joint cover* *Joint connector* *Cable clamp for wall mounting* *Cable clamp for ceiling mounting* *Cable fixing device* *Locking bracket* *Support* *Barrier strip*
Klassifizierung *Classification*	Siehe Anlage 100A / 2026-02-12 *See appendix 100A / 2026-02-12*
Anmerkung *Remark*	Fertigungsstätte - Referenz 30017004 Nur für Zubehörteile Kabelbügel Wandmontage und Kabelbügel Deckenmontage *Place of manufacture - reference 30017004* *Only for accessories Cable clamp for wall mounting and Cable clamp for ceiling mounting*
Firmenzeichen *Trademark*	OBO BETTERMANN

Das Produkt entspricht nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen der zuvor genannten Normen. Insofern bildet dieser Zeichengenehmigungsausweis eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten sicherzustellen, dass das Produkt zusätzlichen regulatorischen Anforderungen entspricht.
To the extent of the type and the scope of the tests performed, the product meets the requirements of the standards stated above. In this respect, this Marks Approval provides one of the basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his authorised representative. It is the responsibility of the manufacturer or his authorised representative to ensure that the product complies with any additional regulatory requirements.

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*
40061647

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 335177 / TL6 / HUE

Datum / *Date*
2026-02-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is part of the Certificate No. 40061647.

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* **30000244**	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52 58710 MENDEN GERMANY
Referenz/*Reference* **30017004**	OBO Bettermann Hungary Kft. Alsóráda 2 2347 BUGYI HUNGARY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*
40061647

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 335177 / TL6 / HUE

Datum / *Date*
2026-02-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061647.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40061647	100A
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
248000-5450-0021/335177/TL6/HUE		2026-02-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061647

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Typ(en): ***Type(s):***	**Hersteller-Bezeichnung:** ***Manufacturers-reference:***
PYROLINE Rapid PLM (Serie/series)	PLM D 0404 FS, PLM D 0410 FS, PLM D 0810 FS, PLM D 1220 FS
	PLM D 0404 RW, PLM D 0410 RW, PLM D 0810 RW, PLM D 1220 RW

Abschnitt *Clause*	☒ = **genehmigte Ausführung** / ***approved version*** ☐ = **nicht genehmigt** / ***not approved*** **---- = nicht anwendbar** / ***not applicable***		
6.2	Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung: *Resistance to impact for installation and application:*	20 J / IK10	
6.3	Mindestlager- und -transporttemperatur: *Minimum storage and transport temperature:*	-45℃	
	Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur: *Minimum installation and application temperature:*	-5℃	
	Anwendungshöchsttemperaturen: *Maximum application temperature:*	+90℃	
6.4	Widerstand gegen Flammausbreitung: *Resistance to flame propagation:*	☐ Feuerausbreitend *Flame-propagating*	☒ Feuer nicht ausbreitend *Non-flame propagating*
6.5	Elektrische Leitfähigkeit: *Electrical continuity characteristics:*	☒ Mit elektrischer Leitfähigkeit *With electrical continuity*	☐ Ohne elektrische Leitfähigkeit *Without electrical continuity*
6.6	Elektrische Isoliereigenschaft: *Electrical insulating characteristics:*	☐ Mit elektrischer Isoliereigenschaft *With electrical insulating*	☒ Ohne elektrische Isoliereigenschaft *Without electrical insulating*
6.7	Durch Gehäuse bzw. Umhüllung gebotenen Schutzarten: *Degree of protection provided by enclosure:*	IP40	
6.8	Schutz gegen korrosive oder verunreinigende Substanzen: *Protection against corrosive or polluting substances:*	☐ Mit geringem Außen- und Innenschutz *With low protection outside and inside* ☐ Mit mittlerem Außen- und Innenschutz *With medium protection outside and inside* ☒ Mit hohem Außen- und Innenschutz *With high protection outside and inside*	☐ Mit mittlerem Außen- und geringem Innenschutz *With medium protection outside and low protection inside* ☐ Mit hohem Außen- und geringem Innenschutz *With high protection outside and low protection inside* ☐ Mit hohem Außen- und mittlerem Innenschutz *With high protection outside and medium protection inside*
6.9	Befestigungsart der Systemkanalabdeckung: *System access cover retention:*	☐ Ohne Werkzeug zu öffnen *Can be opened without a tool*	☒ Nur mit Werkzeug zu öffnen *Can only be opened with a tool*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40061647	100A
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
248000-5450-0021/335177/TL6/HUE		2026-02-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061647.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061647

6.10	Elektrische Schutztrennung: *Electrical protective partition:*	☒ Ohne internes Schutztrennelement *Without internal protective partition* ☐ Mit internem Schutztrennelement *With internal protective partition*
6.101	Vorgesehene Montagepositionen: *Intended installation positions:*	☐ Eingebettet in Wand oder Decke *CDS embedded in the wall or ceiling* ☐ Unterputz-Elektroinstallationskanalsystem an der Wand *CTS/CDS flush in the wall* ☐ Unterputz-Elektroinstallationskanalsystem an der Decke *CTS/CDS flush in the ceiling* ☒ Unterputz-/Aufputz- Elektroinstallationskanalsystem an der Wand *CTS/CDS semi flush or surface mounted on the wall* ☒ Unterputz-/Aufputz- Elektroinstallationskanalsystem an der Decke *CTS/CDS semi flush or surface mounted on the ceiling* ☐ An der Wand und unterstützt durch den Fußboden *CTS/CDS wall fixed and supported by the floor* ☐ An der Wand und unterstützt durch eine andere horizontale Fläche als dem Fußboden *CTS/CDS wall fixed and supported by a horizontal surface other than the floor* ☒ Montiert im Abstand von Wand oder Decke mit Befestigungsteilen *CTS/CDS mounted away from the wall or ceiling using fixing devices*
6.102	Schutz vor Kontakt zwischen Flüssigkeiten und isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen im Falle von Sockelleistenkanälen und Nassreinigung des Fußbodens: *Prevention of contact between liquids and insulated conductors and live parts in case of CTS/CDS mounted in a skirting position and wet-treatment of floor:*	☒ Keine Angabe *Not declared* ☐ Auf die Anleitung des Herstellers vollständig bauen, welche die Einbauposition des Elektroinstallationskanalsystem einschränkt *Relying completely on manufacturer's instructions restricting the installation position of the CTS/CDS* ☐ Auf die Anleitung des Herstellers bauen, welche alle Installationspositionen des Elektroinstallationskanalsystems zulässt, aber die Lage von isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen im Elektroinstallationskanalsystem einschränkt *Relying on manufacturer's instructions allowing all installation positions of the CTS/CDS but restricting the position of insulated conductors and live parts in CTS/CDS* ☐ Auf die Anleitung des Herstellers bauen, welche alle Installationspositionen des Elektroinstallationskanalsystems alle Lagen von isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen zulässt *Relying on manufacturer's instructions allowing all installation positions of the CTS/CDS and all positions of insulated conductors and live parts in CTS/CDS*
6.103	Typ: *Type:*	☐ Typ-1 Elektroinstallationskanalsystem *Type-1 CTS/CDS* ☒ Typ-2 Elektroinstallationskanalsystem *Type-2 CTS/CDS* ☐ Typ-3 Elektroinstallationskanalsystem *Type-3 CTS/CDS*
6.104	Druckfestigkeit beim geschlossenen Elektroinstallationskanalsystem: *Resistance to compression for CDS:*	---